

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 5 & 7

Wärme-Versorgungssystem
Nahwärme Holzheim

Betreiber
Renergiewerke Holzheim GmbH



Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

		Deckungs- anteil <i>DA</i>	Erneuerbarer Anteil <i>RER</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
Anteil hocheffiziente KWK	Biogas	74%	100%	30%	247%
Anteil Biomassekesseln	Holz	26%	100%	50%	52%
Anteil fossiles Heizöl		0%			
insgesamt aus erneuerbare Energien			100%		
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i>					299%

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

JA

Beinhaltet Planungsdaten.
Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 09.07.2028

ausgestellt am: 09.07.2021

Augsburg, 09.07.2021

Ort, Datum

Tizian Freytag

Gutachter-Nr.: FW 609-406